



1. 適用バルブ：呼び径50以下
2. 受枠にVP,VU管（150A,200A）がセットできます。
3. 蓋の開閉にはB1-R専用工具（別売）をご使用下さい。
4. 安全荷重：2.5kN、破壊荷重：10kN になります。  
（破壊試験加重体 $\phi 100$ ）

|          |             |         |                         |    |       |       |            |
|----------|-------------|---------|-------------------------|----|-------|-------|------------|
| 5        |             |         |                         | 10 |       |       |            |
| 4        | ボルト・ナット     | SS400   | 電気亜鉛めっき                 | 9  |       |       |            |
| 3        | 鎖           | SBC     | 電気亜鉛めっき,L300mm          | 8  |       |       |            |
| 2        | 枠           | FC200   | 防錆塗装                    | 7  |       |       |            |
| 1        | 蓋           | FC200   | 防錆塗装                    | 6  |       |       |            |
| 部番<br>品番 | 部 品 名       | 材 質     | 備 考                     | 部番 | 部 品 名 | 材 質   | 備 考        |
|          | B1-R        | 名称      | 塩ビ管接続用 落込式<br>弁榭ふた（止水弁） |    | 承認    | Izumi | 製図<br>Wada |
| 図番       | HNAP0901-04 | 作成 / 更新 | 2003.12.26 / 2022.10.27 |    |       |       |            |



**ガイドレ** 株式会社